

GENERATORI D'ARIA CALDA A CONDENSAZIONE DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

Si dichiara che i generatori d'aria calda A2B Accorroni E.G. S.r.l. di seguito elencati sono conformi al tipo certificato CE e soddisfano i requisiti essenziali della Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE (Ex.90/396/CEE).

RIFERIMENTO CERTIFICATO CE (N°KIP-052824/02)& CLASSIFICAZIONE NO_x (N°0301913)

| | |
|----------------|----------------|
| AS COND 50 | AS COND 200 |
| AS COND 50 EX | AS COND 200 EX |
| AS COND 65 | AS COND 250 |
| AS COND 65 EX | AS COND 250 EX |
| AS COND 80 | AS COND 300 |
| AS COND 80 EX | AS COND 300 EX |
| AS COND 100 | AS COND 425 |
| AS COND 100 EX | AS COND 425 EX |
| AS COND 150 | AS COND 500 |
| AS COND 150 EX | AS COND 500 EX |
| AS COND 175 | AS COND 600 |
| AS COND 175 EX | AS COND 600 EX |

Gli apparecchi sopra elencati sono generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari del 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW). La presente dichiarazione, per generatori ad aria (Art. 9, comma 1, paragrafo A, del decreto applicativo 19 febbraio 2007) viene rilasciata al di sotto dei 100 kW in sostituzione dell'asseverazione (Art.9, comma4, del decreto applicativo 19 febbraio 2007) per la detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico. Nel caso il generatore superasse i 100 kW, oltre alla presente dichiarazione, sarà comunque necessario il certificato d'asseverazione.

A2B ACCORRONI E.G.

La Direzione

A. Tamura Lorenza